

NAROČILO ZA IZROČITEV V OBRATOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE

Pisno naročilo za izročitev v obratovanje pošljite najkasneje **4 delovne dni** pred načrtovano izročitvijo naprave v obratovanje. Prosimo, da v celoti izpolnjen formular, **ki velja kot naročilnica**, pošljete po telefaksu na številko: **02/480 55 60** ali po elektronski pošti na **info@viessmann.si** in **ksj@viessmann.com**.

Ta naročilnica nam pomaga pri razporejanju naših pooblaščenih serviserjev in vam zagotavlja, da se lahko storitev opravi v zelenem roku. V primeru, da izročitev v obratovanje ne bo možna v zelenem terminu, vas bomo obvestili.

V primeru pričetka obratovanja brez pravilno in strokovno izvedenega zagona s strani osebe z ustreznimi pooblastili, preneha veljati naša garancijska obveznost. Zagon naprave zaračunavam o po veljavnem ceniku.

Naročnik zagona: (istočasno prejemnik računa):		Lokacija naprave:	
Podjetje:		Ime objekta / ime in priimek stranke	
Naslov - ulica:		Naslov – ulica:	
Kraj:		Kraj:	
Kontaktna oseba:		Kontaktna oseba:	
Telefon:		Telefon:	

Želeni termin zagona:

datum:	čas:
--------	------

V sistem so vključene sledeče komponente: (če je naprav več, naročite zagon z dodatnim formularjem)	
Naprava (tip in nazivna moč v kW):	
Vir toplote:	
Priklop kroga hladilnega sredstva (če ni narejeno s strani montažnega podjetja):	Da Ne
Ostale komponente:	

Pogoji za izročitev v obratovanje:

1. Naprava je montirana v skladu z navodili podjetja Viessmann in normalno dostopna.
2. Naprava je napolnjena z vodo ustrezne kvalitete, odzračena in pod ustreznim tlakom.
3. Ustrezni električni vodniki so speljani do regulacije in komponent naprave ter jasno označeni.
4. Zagotovljeno je neprekinjeno električno napajanje,
5. TČ zemlja/voda: primarni del je napolnjen s ustreznim sredstvom za zaščito proti zmrzovanju, odzračen in pod ustreznim tlakom.
6. TČ voda/voda: zagotovljen pretok podtalnice, napolnjen in odzračen ločilni krog.
7. TČ zrak/voda split izvedba: položene ustrezne cevi za hladilno sredstvo.
8. Zagotovljen je maksimalen odvzem toplote/hladu.
9. Na vpogled so vsa potrebna dovoljenja in soglasja za obratovanje.
10. Prisoten je predstavnik podjetja, ki je napravo montiralo.

V kolikor pogoji za izročitev v obratovanje niso izpolnjeni oz. izročitve v obratovanje ni možno izvesti bo serviser prekinil izročitev v obratovanje in jo nadaljeval, ko bodo pogoji izpolnjeni. Dodatno nastali stroški se obračunajo po veljavnem ceniku podjetja.

V kolikor upravljalac naprave želi, da mu serviser razloži delovanje regulacije in ga uvede v rokovanje mora biti prisoten pri izročitvi v obratovanje.	da	ne
---	-----------	-----------

Opombe:	Zig:
Datum naročila:	Podpis naročnika: